

Name	Beschreibung	Bedingung (Wenn...)	Aktivität (Dann.., Sonst..)	Aktion
Haus_Beschattung_Sued1	Setzt die SV bei Hitze Süd Kühlung ausgeschaltet	Systemzustand: w_diff_temp im Wertebereich / mit Wert kleiner als 6.00° C bei Änderung auslösen	Systemzustand: Haus_SV_Beschattung_Sued sofort auf nicht aktiv setzen	<input type="checkbox"/> systemint
Bedingung: Wenn...				
<u>Systemzustand w_diff_temp im Wertebereich / mit Wert kleiner als 6.00° C bei Änderung auslösen</u>				
ODER				
<u>Geräteauswahl Temp-WZ:1 bei Temperatur im Wertebereich / mit Wert kleiner als 23.30 °C bei Änderung auslösen</u>				
ODER				
<u>Systemzustand sonne_azimut im Wertebereich / mit Wert kleiner als 110.00 ° bei Änderung auslösen</u>				
ODER				
<u>Systemzustand sonne_azimut im Wertebereich / mit Wert größer als 220.00 ° bei Änderung auslösen</u>				
UND				
<u>Systemzustand SV_Kuehlung bei ausgeschaltet nur prüfen</u>				
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). Systemzustand Haus_SV_Beschattung_Sued sofort nicht aktiv				
Bedingung: Sonst, wenn...				
<u>Systemzustand w_diff_temp im Wertebereich / mit Wert größer als 18.00° C bei Änderung auslösen</u>				
UND				
<u>Systemzustand w_temperature im Wertebereich / mit Wert größer als 10.00° C bei Änderung auslösen</u>				
UND				
<u>Systemzustand sonne_azimut im Wertebereich / mit Wert von 110.00 ° bis kleiner 220.00 ° bei Änderung auslösen</u>				
UND				
<u>Geräteauswahl Temp-WZ:1 bei Temperatur im Wertebereich / mit Wert größer als 23.50 °C bei Änderung auslösen</u>				
UND				
<u>Systemzustand SV_Beschattung bei aktiv nur prüfen</u>				
ODER				
<u>Systemzustand w_diff_temp im Wertebereich / mit Wert größer als 16.00° C bei Änderung auslösen</u>				
UND				
<u>Systemzustand w_temperature im Wertebereich / mit Wert größer als 15.00° C bei Änderung auslösen</u>				
UND				
<u>Systemzustand sonne_azimut im Wertebereich / mit Wert von 110.00 ° bis kleiner 220.00 ° bei Änderung auslösen</u>				
UND				
<u>Geräteauswahl Temp-WZ:1 bei Temperatur im Wertebereich / mit Wert größer als 23.50 °C bei Änderung auslösen</u>				
UND				
<u>Systemzustand SV_Beschattung bei aktiv nur prüfen</u>				
ODER				
<u>Systemzustand w_diff_temp im Wertebereich / mit Wert größer als 14.00° C bei Änderung auslösen</u>				
UND				
<u>Systemzustand w_temperature im Wertebereich / mit Wert größer als 20.00° C bei Änderung auslösen</u>				
UND				
<u>Systemzustand sonne_azimut im Wertebereich / mit Wert von 110.00 ° bis kleiner 220.00 ° bei Änderung auslösen</u>				
UND				
<u>Geräteauswahl Temp-WZ:1 bei Temperatur im Wertebereich / mit Wert größer als 23.50 °C bei Änderung auslösen</u>				
UND				
<u>Systemzustand SV_Beschattung bei aktiv nur prüfen</u>				
ODER				
<u>Systemzustand w_diff_temp im Wertebereich / mit Wert größer als 10.00° C bei Änderung auslösen</u>				
UND				
<u>Systemzustand w_temperature im Wertebereich / mit Wert größer als 25.00° C bei Änderung auslösen</u>				
UND				
<u>Systemzustand sonne_azimut im Wertebereich / mit Wert von 110.00 ° bis kleiner 220.00 ° bei Änderung auslösen</u>				
UND				
<u>Geräteauswahl Temp-WZ:1 bei Temperatur im Wertebereich / mit Wert größer als 23.50 °C bei Änderung auslösen</u>				
UND				
<u>Systemzustand SV_Beschattung bei aktiv nur prüfen</u>				
ODER				
<u>Systemzustand w_diff_temp im Wertebereich / mit Wert größer als 7.00° C bei Änderung auslösen</u>				
UND				
<u>Systemzustand w_temperature im Wertebereich / mit Wert größer als 30.00° C bei Änderung auslösen</u>				
UND				
<u>Systemzustand sonne_azimut im Wertebereich / mit Wert von 110.00 ° bis kleiner 220.00 ° bei Änderung auslösen</u>				
UND				
<u>Geräteauswahl Temp-WZ:1 bei Temperatur im Wertebereich / mit Wert größer als 23.50 °C bei Änderung auslösen</u>				
UND				
<u>Systemzustand SV_Beschattung bei aktiv nur prüfen</u>				
Aktivität: Dann... <input type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). Systemzustand Haus_SV_Beschattung_Sued verzögert um 15 Minuten aktiv				
Aktivität: Sonst... <input type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).				