

Num	Zeitstempel	Dienst	Flags	Prio	Quelle	Quellname	Ziel	Zielname	Rout Typ	DPT	Info	IAck
1	16.09.2017	Verbindung									Verbindung hergestellt	
2	16.09.2017	Start									Aufzeichnung wurde gestartet,	
3	16.09.2017	vom Bus	S=4	Low	1.0.1	Gira G1 230 V Wohnzimmer	0/6/1	EG EZ Spots Esstisch	5 Schreiben	1.001	\$01   Ein	LL_AC
4	16.09.2017	vom Bus	S=6	Low	1.1.4	Schaltaktor 8fach 16A REG	0/6/3	EG EZ Spots Rückmeldung	6 Schreiben	1.001	\$01   Ein	LL_AC
5	16.09.2017	vom Bus	S=0	Low	1.0.1	Gira G1 230 V Wohnzimmer	0/6/1	EG EZ Spots Esstisch	5 Schreiben	1.001	\$00   Aus	LL_AC
6	16.09.2017	vom Bus	S=2	Low	1.1.4	Schaltaktor 8fach 16A REG	0/6/3	EG EZ Spots Rückmeldung	6 Schreiben	1.001	\$00   Aus	LL_AC
7	16.09.2017	vom Bus	S=4	Low	1.0.1	Gira G1 230 V Wohnzimmer	0/0/4	EG WZ Hängelampe Sofa	5 Schreiben	1.001	\$01   Ein	LL_AC
8	16.09.2017	vom Bus	S=6	Low	1.1.4	Schaltaktor 8fach 16A REG	0/0/2	EG WZ Hängelampe	6 Schreiben	1.001	\$01   Ein	LL_AC
9	16.09.2017	vom Bus	S=0	Low	1.0.1	Gira G1 230 V Wohnzimmer	0/0/3	EG WZ Indirekte Beleuchtung	5 Schreiben	1.001	\$00   Aus	LL_AC
10	16.09.2017	vom Bus	S=2	Low	1.1.4	Schaltaktor 8fach 16A REG	0/0/1	EG WZ Indirekte Beleuchtung	6 Schreiben	1.001	\$00   Aus	LL_AC
11	16.09.2017	vom Bus	S=4	Low	1.0.1	Gira G1 230 V Wohnzimmer	0/0/3	EG WZ Indirekte Beleuchtung	5 Schreiben	1.001	\$01   Ein	LL_AC
12	16.09.2017	vom Bus	S=6	Low	1.1.4	Schaltaktor 8fach 16A REG	0/0/1	EG WZ Indirekte Beleuchtung	6 Schreiben	1.001	\$01   Ein	LL_AC
13	16.09.2017	vom Bus	S=0	Low	1.1.11	KNX/IP-Router	0/1/2	Uhrzeit	6 Schreiben	10.001	D3 2B 02   Saturday, 19:43:02	LL_AC
14	16.09.2017	vom Bus	S=2	Low	1.0.1	Gira G1 230 V Wohnzimmer	3/0/1	Vorraum Schalten	5 Schreiben	1.001	\$01   Ein	LL_AC
15	16.09.2017	vom Bus	S=4	Low	1.1.6	Dimmaktor 4fach	3/0/2	Vorraum Rückmeldung	6 Schreiben	1.001	\$01   Ein	LL_AC
16	16.09.2017	vom Bus	S=6	Low	1.0.1	Gira G1 230 V Wohnzimmer	3/0/1	Vorraum Schalten	5 Schreiben	1.001	\$00   Aus	LL_AC
17	16.09.2017	vom Bus	S=0	Low	1.0.1	Gira G1 230 V Wohnzimmer	3/7/0	Deckenleuchte Weinkeller	5 Schreiben	1.001	\$01   Ein	LL_AC
18	16.09.2017	vom Bus	S=2	Low	1.1.7	Schaltaktor 8fach 16A REG	3/7/1	Rückmeldung Deckenleuchte	6 Schreiben	1.001	\$01   Ein	LL_AC
19	16.09.2017	vom Bus	S=4	Low	1.0.1	Gira G1 230 V Wohnzimmer	3/7/0	Deckenleuchte Weinkeller	5 Schreiben	1.001	\$00   Aus	LL_AC
20	16.09.2017	vom Bus	S=6	Low	1.1.7	Schaltaktor 8fach 16A REG	3/7/1	Rückmeldung Deckenleuchte	6 Schreiben	1.001	\$00   Aus	LL_AC
21	16.09.2017	vom Bus	S=0	Low	1.1.6	Dimmaktor 4fach	3/0/2	Vorraum Rückmeldung	6 Schreiben	1.001	\$00   Aus	LL_AC
22	16.09.2017	Stop									Aufzeichnung wurde beendet	